

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
„GENERAL EREMIJA GRIGORESCU” AL JUDEȚULUI GALAȚI

Către,

INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI
Domnului Prefect Dorin OTROCOL


Am onoarea să raportez:


Vă înaintăm alăturat *Raportul privind concluziile desprinse din activitățile preventive desfășurate la unitățile de cult din județul Galați de către inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al județului Galați.*


Cu deosebită considerație,

INSPECTOR ȘEF
Colonel

Ion TOMA

De acord, rog aprobați
Prim Adjunct al Inspectorului Șef
Colonel

Vasile ONU

Verificat
Șef Inspekția de prevenire
Locotenent colonel

Oleg SUSAN

Întocmit
Ofițer Specialist I
Maior
Diana-Gabriela PORTASE


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
INSPECTORATUL GENRAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



Inspectoratul pentru Situații de Urgență
"General Eremia Grigorescu" al județului Galați



NESECRET
Exemplar unic
Nr.2805713
din 14.05.2018

Raportul privind concluziile desprinse din activitățile preventive desfășurate la unitățile de cult din județul Galați de către inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al județului Galați

În anul 2018, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "General Eremia Grigorescu" al județului Galați au fost efectuate activități de prevenire și controale de fond și tematice inopinate la un număr de 82 unitățile de cult – biserici, mănăstiri din județul Galați, unități administrate de protoierii Galați, Tecuci, Tg. Bujor, Covurlui și Nicorești.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor și obiectivele la care acestea au fost identificate sunt:

- *Planul anual de instruire al salariaților în domeniul situațiilor de urgență nu cuprinde tematici specifice tuturor activităților (ex.: magazii cu lemne, centrale termice, prepararea hranei, etc) extrase din instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor: protoieria Tecuci, protoieria Covurlui, protoieria Tg. Bujor, protoieria Nicorești, protoieria Galați. Mănăstirea Tudor Vladimirescu, Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Cudalbi, Mănăstirea Adam, Mănăstirea Tudor Vladimirescu, Mănăstirea stil vechi „, Dunărea de Jos” Galați.*

- *Locurile special destinate pentru depunerea lumânărilor aprinse sunt plasate/amenajate în interiorul bisericii (în pridvor): parohiile Sf. Ioan Tecuci, Corod I, Sf. Gheorghe Cerțești.*

- *Ușile de acces se deschid în sens invers evacuării utilizatorilor: Sf. Gheorghe Cerțești, Sfinții Constantin și Elena Cosmești Deal.*

- *Instalațiile de încălzire aferente construcțiilor nu respectă criteriile de siguranță în exploatare, în conformitate cu reglementările tehnice de apărare împotriva incendiilor: parohiile Sf. Ioan Tecuci, Înălțarea Domnului Tecuci, Corod I, Corod II, Matca V.*

- *Lucrările de investiții executate la o casă de prăzmuire, s-au realizat fără solicitarea și obținerea avizului de securitate la incendiu: parohia Eremia Grigorescu*

Umbrărești.

- Ca urmare a lucrărilor de investiții executate la construcții, punerea în funcțiune s-a realizat fără obținerea autorizației de securitatea la incendiu: parohiile Gherman și Casian Galați, Nașterea Maicii Domnului Chiraftei, Matca VI, Matca II, Corod II, Înălțarea Domnului Tecuci, Sfinții Împărați Tecuci, extindere clădire sediu protoierie Tecuci.

- Instalația electrică nu este exploatată în condiții de siguranță pentru utilizatori, nerespectându-se clasele de protecție și distanțele de siguranță minime necesare în funcție de riscul și categoria de pericol de incendiu, destinației și mediului respectiv, potrivit reglementărilor tehnice de specialitate, deoarece sunt utilizate corpuri de iluminat de tip incandescent sau fluorescent, suspendate de conductorii electrici și/sau neprotejate cu glob împotriva atingerilor directe și indirecte, conductorii electrici pozați direct pe materiale combustibile și/sau neizolați la îmbinări sau nu sunt afișate schemele circuitelor electrice la tablourile principale ale construcțiilor.: parohiile Sf. Ioan Tecuci, Matca I, Matca V, Matca II, Corod II, Sf. Gheorghe Cerțești, Pechea 1, Pechea 2, Pechea 4, Șivița, Tulucești 1, Tătarca, Adormirea Maicii Domnului Galați, Sfântul Ilie Tecuci, Pogorârea Sfântului Duh Galați.

- Nu se asigură dotarea corespunzătoare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, conform reglementărilor tehnice și standardelor specifice în vigoare, în vederea asigurării unei intervenții operative și eficiente în faza inițială a unui incendiu: protoieria Galați (sediul), protoieria Tg. Bujor (sediul), parohiile Sf. Ioan Tecuci, Matca V, Sf. Mc. Ecaterina Carapcești, Sf. Gheorghe Cerțești, Cuvioasa Parascheva Liești, Ijdileni, Tămăoani, Chiraftei, Măstăcani, Tg. Bujor 1, Berești, Sfânta Mina, Victor și Vichentie Galați, Pogorârea Sfântului Duh Galați, Adormirea Maicii Domnului Independența, Sfântul Ioan Botezătorul Lungești, Sfântul Nicolae Smulți, Sfântul Ioan Tecuci, Sfântul Nicolae Tecuci, Adormirea Maicii Domnului Cosmești Vale, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Vișina.

- Instalațiile sistemelor de captare și scurgere la pământ a descărcărilor electrice atmosferice aferente construcțiilor cu înălțime dominantă în peisaj, nu sunt utilizate conform instrucțiunilor specifice și reglementărilor tehnice: parohiile Cerțești, Pechea 1, Pechea 2, Pechea 4, Șivița, Tulucești 1, Tătarca.

- Nu se asigură dotarea cu scări care să permită accesul personalului de intervenție până la streășina acoperișului în cazul izbucnirii unui incendiu: parohiile Înălțarea Domnului Tecuci, Corod I, Corod II, Matca I, Matca II, Matca V, Matca VI, Sf. Ioan Tecuci, Sf. Mc. Ecaterina Cărăpcești, Sf. Gheorghe Cerțești

- Nu sunt afișate și/sau montate instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor, planuri de evacuare a persoanelor și indicatoare de orientare și/sau informare cu privire la traseele și căile de evacuare în caz de incendiu conform reglementărilor și standardelor de referință: parohiile Frumușița, Foltești, Chiraftei, Măstăcani,

Fârțânești, Tg. Bujor 1, Berești, Petru și Pavel Piscu, Adormirea Maicii Domnului Piscu, Adormirea Maicii Domnului Independența 1, Vameș, Călmățui, Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Cudalbi, Înălțarea Domnului Galați, Adormirea Maicii Domnului Independența, Sfântul Ștefan Independența, Sfântul Ioan Botezătorul Lungești, Sfântul Nicolae Smulți, Sfinții Voievozi Ungureni, Sf. Antim Galați, Sfânta Mina, Victor și Vichentie Galați, Pogorârea Sfântului Duh Galați, Adormirea Maicii Domnului Cosmești Vale, Sfinții Constantin și Elena Cosmești Deal, Sfântul Gheorghe și Sfântul Dumitru Dobrinești, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril Vișina.

- *Planul anual de instruire al salariaților în domeniul situațiilor de urgență nu cuprinde tematici specifice tuturor activităților (ex.: magazii cu lemne, centrale termice, prepararea hranei, etc) extrase din instrucțiunile specifice de apărare împotriva incendiilor: protoieria Tecuci, protoieria Covurlui, protoieria Tg. Bujor, protoieria Nicorești, protoieria Galați. Mănăstirea Tudor Vladimirescu, Mănăstirea Nașterea Maicii Domnului Cudalbi, Mănăstirea Adam, Mănăstirea Tudor Vladimirescu, Mănăstirea stil vechi „, Dunărea de Jos” Galați.*

- *Locurile special destinate pentru depunerea lumânărilor aprinse sunt plasate/amenajate în interiorul bisericii (în pridvor) : parohiile Sf. Ioan Tecuci, Corod I, Sf. Gheorghe Cerțești.*

La unitățile controlate au fost efectuate activități de informare preventivă având ca tematică: cunoașterea de către cetățeni a tipurilor de risc specifice zonelor de competență, conduita de urmat în caz de incendiu, în caz de cutremur, modul de utilizare în siguranță a focului deschis în activități de igienizare a curților prin arderea vegetației uscate, exploatarea în siguranță a instalațiilor electrice, a mijloacelor și sistemelor de încălzire, etc.. Informările preventive au fost însoțite și de diseminare de materiale informativ-educative elaborate de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în colaborare cu operatori economici în cadrul campaniilor naționale derulate de către Departamentul Situațiilor de Urgență a Ministerului Afacerilor Interne.

Totodată la unitățile controlate au fost efectuate exerciții de evacuare în cazul producerii unor incendii sau alte situații care impun evacuarea.

INSPECTOR ȘEF
Colonel 
Ion TOMA

AVIZAT

PRIM ADJUNCT AL INSPECTORULUI ȘEF

Colonel


Vasile ONU

VERIFICAT

ȘEF INSPECȚIE DE PREVENIRE

Locotenent colonel


Oleg SUSAN

ÎNTOCMIT,

Ofițer specialist I

Maior

Diana-Gabriela PORTASE

