

Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA - S.D.E.E. GALAȚI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 2010
IEȘIRE	
Ziua 19	Luna 02 Anul 2019



Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Galați
 Str. Nicolae Bălcescu nr. 35 A, 800001, Galați, Jud. Galați
Tel: +4 0236 460 500 **CUI:** 14565366
Fax: +4 0236 305 704 **R.C:** J17/291/2002
 www.distributie-energie.ro Cod operator date cu caracter personal: 18014

**INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA, CAUZELE ȘI MASURILE DISPUSE, ÎN CEEA CE PRIVESTE
 ÎNTRERUPERILE FURNIZĂRII ENERGIEI ELECTRICE, LA NIVELUL JUDEȚULUI GALAȚI.**

SDEE Muntenia Nord SA – SDEE Galați este interesată permanent de menținerea continuității în alimentarea cu energie electrică, precum și de realizarea unei colaborări cât mai eficiente cu utilizatorii rețelei electrice de distribuție.

SITUAȚIA

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, în instalațiile electrice de distribuție ale SR Galați s-au produs 403 incidente și 14.033 deranjamente. Comparativ cu aceeași perioadă din 2017 se înregistrează o scădere cu 15 % a numărului de incidente și o scădere cu 16% a numărului de deranjamente.

Situația comparativă 2018/2017, la sfârșitul lunii decembrie, a numărului de incidente, produse este următoarea:

Nr.crt.	Categorii de instalații	Nr. incidente an 2018	Nr.incidente an 2017
1	LEA 110kV	1	17
2	LEA MT	195	294
3	LES MT	131	100
4	PA-PT	34	31
5	Stații de transformare	19	29
TOTAL		403	471

Situatia comparativa a deranjamentelor produse in instalatiile din gestiune, pe categorii de instalatii este urmatoarea

Nr.crt	Categorii de instalatii	Nr. deranjamente an 2018	Nr. deranjamente an 2017
1	Bransamente	10177	10889
2	LEA JT	1623	3095
3	LES JT	976	973
4	PA-PT	1234	1733
5	Iluminat public	23	36
TOTAL		14.033	16.696

Se constata ca, in anul 2018, majoritatea deranjamentelor s-au inregistrat la bransamente, urmate ca pondere de cele produse in LEA JT.

De remarcat este faptul ca in anul 2018 din totalul de 14.033 deranjamente inregistrate prin intermediul serviciului call center, 2.597 (18%) sunt identificate in instalatiile utilizatorului ,restul de 7.192 deranjamente fiind produse in instalatiile SR Galati

In ceea ce priveste modul de actionare in vederea remedierii deranjamentelor, evolutia ca duratei medii de intrerupere a unui abonat este urmatoarea:

Durata medie intrerupere/abonat	An 2018		An 2017	
	Urban	Rural	Urban	Rural
	1h 27min	4h 46min	2h 08min	14h 4min

CAUZE:

Principalele cauze ale incidentelor produse in anul 2018 sunt:

- uzura și îmbătrânirea materialelor : 206 incidente
- condiții meteorologice deosebite : 84 incidente
- cauze exterioare gestionarului de instalatii : 79 incidente

